



La CEHR recomienda aplicar el siguiente procedimiento para mantener la calidad e inocuidad del agua potable entregada en planta, o distribuida por el camión

Procedimiento de limpieza y desinfección de bidones de no más de 20 litros

1.Recomendaciones generales para la manipulación de los bidones:

- Nunca le agregue detergente al interior del bidón
- Evitar el contacto de las mascotas con los bidones
- Evitar el contacto de la tapa con superficies sucias
- Mantener siempre los bidones en un lugar fresco y al resguardo del sol
- Nunca dejar el bidón destapado

2.Frecuencia de limpieza y desinfección:

- Verano:** como mínimo cada 15 días.
- Invierno:** como mínimo una vez al mes.

3.Limpieza exterior:

- Coloque la tapa del bidón y asegúrese de cerrarlo correctamente.
- Utilizando una esponja o cepillo con unas gotas de detergente, proceder a la limpieza exterior del bidón y su tapa correspondiente.
- Luego enjuagar con agua potable, quitando todo excedente de detergente.



4.Limpieza y Desinfección interior:

- Proceder de la siguiente manera:
 - »Para un **bidón de 20 litros**, conserve aproximadamente 5 litros de agua potable en el mismo y agregue 30 gotas de lavandina, para formar una solución desinfectante.
 - »Para un **bidón de 10 litros**, conserve aproximadamente 2,5 litros de agua potable y agregue 20 gotas de lavandina.
 - »Para un **bidón de 5 litros**, conserve aproximadamente 1,25 litros de agua potable y agregue 10 gotas de lavandina.
- Coloque la tapa del bidón.
- Agite el bidón 20 veces, haciendo que la solución desinfectante recorra toda la superficie interior, del mismo.
- Deje reposar por 10 minutos, vuelva a agitar y tire el agua.
- Antes de volver a reutilizar el bidón, enjuague con una pequeña cantidad de agua potable.

Si luego de la desinfección, percibe un ligero sabor o aroma a cloro en el agua potable, no se preocupe y utilice el bidón con total seguridad